

ブロック塀等及び万年塀に関する公共施設・学校施設の緊急点検等について

点検施設 (複合施設の重複有)	ブロック塀等※1及び万年塀のある箇所数 並びにブロック塀等及び万年塀の数				建築基準法施行令の規定に 適合していないブロック塀等※2		著しいひび割れ、破損又は傾斜が 生じているブロック塀等及び万年塀※3			
	箇所数		ブロック塀等及び万年塀の数		箇所数	ブロック塀等の数	箇所数		ブロック塀等及び万年塀の数	
	ブロック塀等	万年塀	ブロック塀等	万年塀			ブロック塀等	万年塀	ブロック塀等	万年塀
市役所・地域センター・ごみ対策課庁舎・その他コミュニティ施設 <11施設>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
消防団詰所 <10施設>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公園 <172施設>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ごみ集積所跡地 <743施設>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福祉関連施設 <13施設>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
保育園(併設施設含む) <10施設>	—	1	—	1	—	—	—	0	—	0
学童保育所・児童館 <16施設>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小学校 <13施設>	3	—	5	—	3	4	0	—	0	—
中学校 <7施設>	—	1	—	2	—	—	—	0	—	0
その他の教育関連施設 <10施設>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
下水道施設 <7施設>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他(土地、道路、河川、職員保養所、西口駅舎、下里作業所、幸町資材等置き場)	1	—	1	—	0	0	0	—	0	—
合計	4	2	6	3	3	4	0	0	0	0

表中の数値は1. 2メートル以上のブロック塀等及び万年塀のうち、道路に面しているものの数を記載しています。(ごみ集積所跡地は道路に面した施設ですが、ブロック塀は直接道路に面していないため除外しています。)

※1 「ブロック塀等」とは、組積造の塀及び補強コンクリートブロック造の塀のことです。

※2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条又は第62条の8の規定(高さ、壁の厚さ、控壁の有無、控壁の間隔、控壁の突出長さ、その他(築造時期、損傷状況(劣化によるものも含む。))を目視による点検。(万年塀については、「その他」の損傷状況を点検。))に適合していないブロック塀等を指します。

※3 「ブロック塀等及び万年塀の数」については、連続しているものを「1」と数えています。