

		令和4年 4月	令和4年 5月	令和4年 6月	令和4年 7月	令和4年 8月	令和4年 9月	令和4年 10月	令和4年 11月	令和4年 12月	令和5年 1月	令和5年 2月	令和5年 3月	合計	
1	東久留米市本庁舎	使用電力量 (kWh)	76,478	73,080	99,981	135,530	137,246	117,470	73,663	80,198	103,080	106,750	101,042	94,426	1,198,944
		【再掲】夏季				135,530	137,246	117,470							390,246
		【再掲】その他季	76,478	73,080	99,981				73,663	80,198	103,080	106,750	101,042	94,426	808,698
		最大需要電力 (kW)	331	348	456	434	494	451	367	341	396	386	391	382	—
		力率 (%)	99	97	100	100	100	100	97	99	100	100	100	100	—
2	わくわく健康プラザ	使用電力量 (kWh)	20,384	18,331	26,231	38,483	41,558	28,248	20,348	22,595	35,929	43,595	38,783	25,255	359,740
		【再掲】夏季				38,483	41,558	28,248							108,289
		【再掲】その他季	20,384	18,331	26,231				20,348	22,595	35,929	43,595	38,783	25,255	251,451
		最大需要電力 (kW)	122	83	200	237	230	157	118	176	186	212	223	143	—
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
3	下谷ポンプ場	使用電力量 (kWh)	22,718	23,305	22,924	24,792	25,199	25,212	23,821	21,473	22,547	22,384	19,822	20,881	275,078
		【再掲】夏季				24,792	25,199	25,212							75,203
		【再掲】その他季	22,718	23,305	22,924				23,821	21,473	22,547	22,384	19,822	20,881	199,875
		最大需要電力 (kW)	69	197	59	193	166	204	66	55	46	50	81	41	—
		力率 (%)	98	98	98	98	98	98	98	98	98	97	97	98	—
4	中央図書館	使用電力量 (kWh)	18,468	20,505	25,638	28,508	28,669	22,716	16,269	15,391	16,154	16,935	16,016	16,028	241,297
		【再掲】夏季				28,508	28,669	22,716							79,893
		【再掲】その他季	18,468	20,505	25,638				16,269	15,391	16,154	16,935	16,016	16,028	161,404
		最大需要電力 (kW)	59	61	68	68	68	63	51	46	51	53	52	45	—
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
5	東久留米市立 第一小学校	使用電力量 (kWh)	10,784	9,668	13,062	17,351	9,315	12,135	10,410	12,325	12,926	9,619	15,764	11,536	144,895
		【再掲】夏季				17,351	9,315	12,135							38,801
		【再掲】その他季	10,784	9,668	13,062				10,410	12,325	12,926	9,619	15,764	11,536	106,094
		最大需要電力 (kW)	93	54	66	84	56	75	62	73	79	73	80	72	—
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
6	東久留米市立 第二小学校	使用電力量 (kWh)	10,571	11,679	13,487	19,460	11,343	14,283	11,354	12,184	13,208	11,713	18,942	13,022	161,246
		【再掲】夏季				19,460	11,343	14,283							45,086
		【再掲】その他季	10,571	11,679	13,487				11,354	12,184	13,208	11,713	18,942	13,022	116,160
		最大需要電力 (kW)	72	64	68	103	63	76	62	76	80	90	106	88	—
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
7	東久留米市立 第三小学校	使用電力量 (kWh)	9,653	8,811	12,408	18,772	6,490	9,461	8,943						

			令和4年 4月	令和4年 5月	令和4年 6月	令和4年 7月	令和4年 8月	令和4年 9月	令和4年 10月	令和4年 11月	令和4年 12月	令和5年 1月	令和5年 2月	令和5年 3月	合計
9	東久留米市立 第六小学校	使用電力量 (kWh)	8,455	8,375	10,323	16,780	9,797	11,205	9,626	10,500	11,392	9,397	15,993	10,537	132,380
		【再掲】夏季				16,780	9,797	11,205							37,782
		【再掲】その他季	8,455	8,375	10,323				9,626	10,500	11,392	9,397	15,993	10,537	94,598
		最大需要電力 (kW)	75	43	48	90	63	67	58	52	72	84	95	80	—
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
10	東久留米市立 第七小学校	使用電力量 (kWh)	13,138	12,696	18,049	21,441	10,584	15,771	15,815	14,796	16,647	13,155	23,386	15,928	191,406
		【再掲】夏季				21,441	10,584	15,771							47,796
		【再掲】その他季	13,138	12,696	18,049				15,815	14,796	16,647	13,155	23,386	15,928	143,610
		最大需要電力 (kW)	98	65	72	116	84	103	93	70	95	101	109	99	—
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
11	東久留米市立 第九小学校	使用電力量 (kWh)	14,287	14,205	19,344	25,883	11,311	17,299	16,832	16,687	18,676	14,137	24,117	17,062	209,840
		【再掲】夏季				25,883	11,311	17,299							54,493
		【再掲】その他季	14,287	14,205	19,344				16,832	16,687	18,676	14,137	24,117	17,062	155,347
		最大需要電力 (kW)	94	84	94	132	99	116	113	79	102	111	117	105	—
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
12	東久留米市立 第十小学校	使用電力量 (kWh)	9,907	9,836	12,969	18,050	9,331	12,845	11,964	11,882	13,624	10,381	17,629	12,401	150,819
		【再掲】夏季				18,050	9,331	12,845							40,226
		【再掲】その他季	9,907	9,836	12,969				11,964	11,882	13,624	10,381	17,629	12,401	110,593
		最大需要電力 (kW)	75	65	69	102	64	93	85	66	76	79	96	74	—
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
13	東久留米市立 小山小学校	使用電力量 (kWh)	10,790	10,999	13,971	19,525	11,103	14,249	11,641	13,133	15,070	12,100	22,087	13,953	168,621
		【再掲】夏季				19,525	11,103	14,249							44,877
		【再掲】その他季	10,790	10,999	13,971				11,641	13,133	15,070	12,100	22,087	13,953	123,744
		最大需要電力 (kW)	89	92	95	131	88	120	98	93	117	129	143	120	—
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
14	東久留米市立 神宝小学校	使用電力量 (kWh)	8,724	9,361	11,022	14,983	8,713	10,622	9,134	10,594	12,858	10,472	16,440	11,149	134,072
		【再掲】夏季				14,983	8,713	10,622							34,318
		【再掲】その他季	8,724	9,361	11,022				9,134	10,594	12,858	10,472	16,440	11,149	99,754
		最大需要電力 (kW)	60	47	48	70	53	63	50	48	63	73	73	61	—
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
15	東久留米市立 南町小学校	使用電力量 (kWh)	11,630	10,267	13,735	22,000	10,211	14,228	12,277						

【別紙③】 令和４年４月～令和５年３月度使用電力量および最大需要電力の実績値

			令和４年 ４月	令和４年 ５月	令和４年 ６月	令和４年 ７月	令和４年 ８月	令和４年 ９月	令和４年 １０月	令和４年 １１月	令和４年 １２月	令和５年 １月	令和５年 ２月	令和５年 ３月	合計
17	東久留米市立 旧下里小学校	使用電力量（kWh）	2,475	2,217	2,386	2,616	2,294	2,238	2,168	2,442	2,405	2,407	2,658	2,583	28,889
		【再掲】夏季				2,616	2,294	2,238							7,148
		【再掲】その他季	2,475	2,217	2,386				2,168	2,442	2,405	2,407	2,658	2,583	21,741
		最大需要電力（kW）	13	12	11	18	12	12	12	22	12	12	14	20	—
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
18	東久留米市立 久留米中学校	使用電力量（kWh）	12,273	10,549	15,018	26,600	19,478	20,021	14,083	12,864	14,740	14,594	22,758	13,927	196,905
		【再掲】夏季				26,600	19,478	20,021							66,099
		【再掲】その他季	12,273	10,549	15,018				14,083	12,864	14,740	14,954	22,758	13,927	131,166
		最大需要電力（kW）	91	71	94	157	136	137	99	77	103	116	128	106	—
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
19	東久留米市立 東中学校	使用電力量（kWh）	10,678	8,785	9,543	16,029	12,417	12,938	9,774	11,506	14,232	13,144	22,451	12,605	154,102
		【再掲】夏季				16,029	12,417	12,938							41,384
		【再掲】その他季	10,678	8,785	9,543				9,774	11,506	14,232	13,144	22,451	12,605	112,718
		最大需要電力（kW）	80	48	44	133	91	80	70	64	114	109	102	78	—
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
20	東久留米市立 西中学校	使用電力量（kWh）	14,784	12,895	14,931	24,683	21,836	23,004	15,880	13,993	17,109	15,564	26,538	16,665	217,882
		【再掲】夏季				24,683	21,836	23,004							69,523
		【再掲】その他季	14,784	12,895	14,931				15,880	13,993	17,109	15,564	26,538	16,665	148,359
		最大需要電力（kW）	98	80	71	129	123	117	115	60	85	109	129	101	—
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
21	東久留米市立 南中学校	使用電力量（kWh）	11,715	11,444	14,761	23,626	18,404	19,921	13,109	12,945	16,526	15,931	22,747	14,369	195,498
		【再掲】夏季				23,626	18,404	19,921							61,951
		【再掲】その他季	11,715	11,444	14,761				13,109	12,945	16,526	15,931	22,747	14,369	133,547
		最大需要電力（kW）	89	75	84	122	100	114	85	61	101	110	122	118	—
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
22	東久留米市立 大門中学校	使用電力量（kWh）	8,590	7,150	8,045	15,638	12,323	13,435	9,023	8,289	11,514	10,724	15,686	10,174	130,591
		【再掲】夏季				15,638	12,323	13,435							41,396
		【再掲】その他季	8,590	7,150	8,045				9,023	8,289	11,514	10,724	15,686	10,174	89,195
		最大需要電力（kW）	81	54	63	98	85	93	73	37	95	102	104	82	—
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
23	東久留米市立 下里中学校	使用電力量（kWh）	9,091	7,662	8,752	16,020	15,947	15,083	9,716	8,381	9,810	9,895	13,549	8,996	132,902
		【再掲】夏季				16,020	15,947	15,083							47,050
		【再掲】その他季	9,091	7,662	8,752				9,716	8,381	9,810	9,895	13,549	8,996	85,852
		最大需要電力（kW）	69	44	33	95	90	84	59	32	78	66	74	60	—
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
24	東久留米市立 中央中学校	使用電力量（kWh）	9,973	9,089	10,814	17,860	18,740	19,336	12,061	11,420	14,112	12,360	20,178	12,294	168,237
		【再掲】夏季				17,860	18,740	19,336							55,936
		【再掲】その他季	9,973	9,089	10,814				12,061	11,420	14,112	12,360	20,178	12,294	112,301
		最大需要電力（kW）	65	65	51	96	91	91	76	57	98	99	116	106	—
		力率（％）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—

※夏季とは、毎年７月１日から９月３０日までの期間とする。

※その他季とは、毎年１０月１日から翌年の６月３０日までの期間とする。

合計5,294,871

夏季1,570,960

その他季3,724,271