

「柳泉園クリーンポートのごみ発電余剰電力を活用した電力地産地消事業に係る公募型プロポーザル」質問回答書

No.	要領・仕様書等	ページ	番号等	質問	回答
1	実施要領	2	13(4)	※副本には自社名だけでなく、自社名を連想させるブランド名等も記載しないこと、とあるがどのようなことを指すのか？また提出は紙とデータという解釈でよろしいですか？	審査委員が先入観を持たないために、事業者を匿名として審査を実施させていただくことから、提出書類の副本7部については、事業者を推定できる内容（商号又は名称、代表者氏名、ロゴ、キャッチフレーズなど）をマスキングして頂くようお願い致します。 提出書類は紙（正本1部。副本7部。）及びデータ（PDF形式のCD-ROM1枚）となります。
2	実施要領	7	16(6) ②③	②について 部門が複数にまたがる場合はそのうちの誰かでもよろしいですか？ ③について 明示する資料にも自社の社名やサービス名、マーク、また発言に関してはも同様にしてはいないのか？またその理由をご教示頂ければ幸いです。	②について お見込みのとおりです。 ③について 審査委員が先入観を持たないために、事業者を匿名として審査を実施させていただくことから、資料については事業者を推定できる内容（商号又は名称、代表者氏名、ロゴ、キャッチフレーズなど）をマスキングして頂くようお願い致します。また、同様の理由により、事業者名を想起させるような言動は一切しないようお願い致します。
3	実施要領	5	13(2) ⑨イ	「柳泉園クリーンポート予定売却電力量」は年間何kwhか明示頂く事は可能ですか？	「発電余剰電力の売却【単価契約】標準要求書」1ページに記載があります。また、別紙1「予定発電余剰電力量」にも記載があります。
4	実施要領	8	18	基本協定書にはどんな条件が記載されるかご教示頂けますでしょうか。	基本協定の主な内容は、実施要領2ページの2事業概要となります。
5	実施要領	8	18	協定の内容協議から締結までのスケジュールがタイトであるため、先行して基本協定書案をご開示頂くことは可能でしょうか。	二次審査結果の通知後、速やかに基本協定の詳細・協議を開始させていただきます。

「柳泉園クリーンポートのごみ発電余剰電力を活用した電力地産地消事業に係る公募型プロポーザル」質問回答書

No.	要領・仕様書等	ページ	番号等	質問	回答
6	実施要領	5	13(2) ⑤イ	「相対電源の電力量」とありますが、選定基準書に記載（3万kW）の通り、kWでお答えすればよいということでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	選定基準書	1	3(1) 1(ロ)	文意は「いずれもが～悪化／していない」、すなわち、売上、営業利益、純利益額のどれかひとつでも指標が改善していれば満たすということでしょうか？	お見込みのとおりです。
8	様式 9「事業実施体制」	1	1	1（本事業を実施する場合の体制）表の「区分」には、どのような記載をすればよいでしょうか。例をご教示ください。	業務区分を記載して下さい（例：業務責任者、営業責任者、電力受給業務責任者など）。
9	実施要領	8	19	契約保証金・入札保証金の金額算出方法はご教授頂けますでしょうか。	東久留米市と締結する電力購入契約について、契約保証金は免除となります。
10	実施要領	8	19	契約保証金は銀行保証でも可能でしょうか。	東久留米市と締結する電力購入契約について、契約保証金は免除となります。
11	実施要領	8	19	電力需給及び供給の契約書をご教授頂けますでしょうか。	「柳泉園組合余剰電力売払の契約約款」及び「東久留米市電力供給契約約款」を参照願います。
12	発電余剰電力の売却 【単価契約】標準要求書	2	第 1.1 条 4	1～3 炉の合計で電力売却の契約電力 3,050kw の認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	発電余剰電力の売却 【単価契約】標準要求書_別紙 1			昼間の時間帯とは何時から何時までを指しますでしょうか。 例：8:00～22:00etc	お見込みのとおり 08：00～22：00 となります。

「柳泉園クリーンポートのごみ発電余剰電力を活用した電力地産地消事業に係る公募型プロポーザル」質問回答書

No.	要領・仕様書等	ページ	番号等	質問	回答
14	発電余剰電力の売却 【単価契約】標準要求書_別紙1			平日の考え方について、土曜日は平日扱いになるのでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	発電余剰電力の売却 【単価契約】標準要求書		第 1.6 条	支払日について、翌月末日を支払い期日とするのは可能でしょうか。	発電余剰電力の売却【単価契約】 要求水準書 第 1 章第 1.6 条（支払い）のとおりとなります。
16	様式 10「売却電力及び購入電力見積評価書」			入札をするにあたって金額は令和 5 年 10 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの見積金額で宜しかったでしょうか。 ※契約期間が令和 5 年 10 月から令和 9 年 3 月までなので確認させて頂きました。	お見込みのとおりです。
17	実施要領	5	⑨オ	実需給の際、燃料調整費等は毎月変わる認識に相違はございませんでしょうか？	お見込みのとおりです。ただし、電力購入仕様書 4(2)エに記載のとおり、東京電力エナジーパートナー株式会社の燃料費調整額を超えない範囲としてください。
18	実施要領	5	⑨オ	燃料調整費等は 10 月までの国が行っている「価格激変緩和対策事業」の値引き額を加味しない認識で宜しかったでしょうか？	お見込みのとおりです。
19	電力購入仕様書	3	6	弊社では、報告書は作成しておらず使用電力量は HP 上に掲載しておりますので、HP 上でご確認頂く事は可能でしょうか。 また排出係数に関しましては別途報告書を作成し Excel ベースで提出してもよろしいでしょうか。	インターネットを通じて、電気使用量などのデータを抽出可能なサービスを行っている場合は、各施設管理者への毎月報告に代えることができます。 また、温室効果ガス排出量の報告は、Excel など電子データで提出頂いても問題ありません。

「柳泉園クリーンポートのごみ発電余剰電力を活用した電力地産地消事業に係る公募型プロポーザル」質問回答書

No.	要領・仕様書等	ページ	番号等	質問	回答
20	電力購入仕様書	3	7	トラッキング付非化石証書は必須でしょうか。	東久留米市が指定する公共施設等へ供給する電力は、CO2 排出係数ゼロとなる（CO2 排出係数がゼロとならない場合は、再生可能エネルギー由来の非化石証書を付けた）以下の電力としてください。 ①発電事業者である柳泉園組合と小売電気事業者による相対契約に基づき、小売電気事業者が環境価値（非 FIT 非化石証書）を含めて調達した電力。 ②柳泉園クリーンポートの発電電力が不足した際は、アまたはイの電力（ア及びイの混合による電力も可）とします。 ア 非 FIT 電力（再生可能エネルギー由来）100%の電力 イ トラッキング付き非化石証書を付けた FIT 電力 100%の電力
21	実施要領	3	9(1)	参加申請書の際に提出した登記簿から代表取締役が変わる場合の手続きをご教授頂けますでしょうか。	参加申し込み時に提出していただいた書類から、代表取締役などに変更があった場合は、変更となることが確認できる書類（履歴事項全部証明書（登記簿謄本）など）の提出をお願い致します。
22	実施要領	5	13(2) ⑤	事業者全体の電源構成は昨年度の電源構成で宜しいでしょうか。	令和3年度（2021年度）の電源構成を記載して下さい。
23	様式7「電力地産地消事業の類似事業実績書」			今回提出させて頂く地産地消事業の類似実績は、民間実績も含めてよろしいでしょうか。又は、市区町村だけの実績だけでしょうか。	類似事業とは、「清掃工場から購入した電力を、清掃工場と関連する官公庁へ売却する電力地産地消事業」を指しますので、それ以外の実績は記載しないで下さい。

「柳泉園クリーンポートのごみ発電余剰電力を活用した電力地産地消事業に係る公募型プロポーザル」質問回答書

No.	要領・仕様書等	ページ	番号等	質問	回答
24	共同企業体構成表			共同企業体構成表は、兄弟会社で資本 100%でも提出は必要でしょうか。	提出の必要はありません。
25	様式 8「安定供給確約書」別紙			電源所在地等の発電所については、東京管内の発電所と決まりはありますでしょうか。例えば自社の発電所が中国エリアの場合は、中国エリアの発電所を記載してもよろしいでしょうか。	電源所在地は東京電力管内に所在するもののみを記載してください。
26	実施要領	8	19	令和 7 年・8 年度の契約金額について、協議を行う際はいつ頃のタイミングとお考えでしょうか。（例：令和 7 年 4 月 1 日分の契約金額変更は、3 ヶ月前に協議を行う）	令和 7 年度及び 8 年度の契約金額については、それぞれの年度の契約開始日（4 月 1 日）の概ね 3 ヶ月前から、協議を開始します。
27	その他			2024 年以降の容量市場について参入予定でしょうか。	参入予定はありません。
28	その他			容量市場の追加公募があった際、参入は考えていますでしょうか。また、参入した場合落札者に kW 価値は帰属しますでしょうか。	参入予定はありません。