

別添資料5補足資料: 令和7年4月1日時点機械設備一覧  
熱源設備 1/1

| 機器名称      | 設置場所     | 台数 | 機器番号<br>系統名              | 形式・品番等                | 規格等                                                                                               | メーカー      | 備考<br>(直近の修繕対応等)  |
|-----------|----------|----|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 吸収冷温水機    | 1F       | 2  | RB-1-1<br>RB-1-2         | RCD-GN015             | 冷凍能力453000kcal加熱能力378000kcal冷水入口12.0℃出口7.0℃都市ガス13A<br>冷却水入口32.0℃出口30.5度 温水入口55.0℃出口60.0℃ 電度機3.7kW | ㈱荏原製作所    | R7.01分解整備工事实施（1台） |
| 冷却水ポンプ    | 3F<br>RF | 2  | P-2-1<br>P-2-2           | SJ4-125×<br>100GC530  | ポンプ 口径125×100mm 吐出し量2500ℓ/min 全揚程35m 電動機出力30kW                                                    | ㈱テラルキョクトウ |                   |
| 冷却塔       | 3F<br>RF | 2  | CT-1-1<br>CT-1-2         | SDW-U150ASSC          | 冷却能力825000kcal 入口水温度 37.5℃出口水温度32℃ 外気湿球温度27℃<br>水量2500ℓ/min 送風機径2000mm 電動機5.5kW                   | ㈱荏原シンワ    | 冷却塔動力部、充填材の経年劣化   |
| TS式薬品注入装置 | 3F<br>RF | 2  | WF-1 No. 1<br>WF-1 No. 2 | SY-1B-D               | ポンプ形式TS-11F-VC 最大吐出量38ml/min 最大吐出圧力1.0Mpa<br>タンク形式T-1501(容量150L) コントローラー形式BS-30                   | 東西化学産業㈱   |                   |
| 冷温水1次ポンプ  | 1F       | 2  | P-1-1<br>P-1-2           | SJ4-125×<br>100K57.55 | ポンプ 口径125×100mm 吐出し量1510ℓ/min 全揚程14m 電動機出力7.5kW                                                   | ㈱テラルキョクトウ |                   |
| 冷温水2次ポンプ  | 1F       | 3  | P-3-1<br>P-3-2<br>P-3-3  | SJ4-125×<br>100J518   | ポンプ 口径125×100mm 吐出し量1000ℓ/min 全揚程34m 電動機出力18.5kW                                                  | ㈱テラルキョクトウ |                   |
| プール温水ポンプ  | 1F       | 1  | P-4                      | SJ4-80×<br>65J55.5    | ポンプ 口径80×65mm 吐出し量380ℓ/min 全揚程25m 電動機出力5.5kW                                                      | ㈱テラルキョクトウ |                   |

※「備考」欄には令和6年度の点検状況等を記載  
※標記の内容に関して現況と異なる場合は現況優先

# 空調設備1/4

| 機器名称                                      | 設置場所     | 台数 | 機器番号<br>系統名 | 形式・品番等    | 規格等                                                                                                      | メーカー         | 備考<br>(直近の修繕対応等) |
|-------------------------------------------|----------|----|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 空調機（第1体育室）                                | 3F       | 1  | AC-1        | DV-65     | 給気 送風機形式600DC 風量60000m3/h 電動機型式TIKK-DBK21 出力30.0kW<br>還気 送風機形式600DC 風量60000m3/h 電動機型式TIKK-DBK21 出力30.0kW | 新晃工業(株)      |                  |
| 空調機（プール）                                  | 1F       | 1  | AC-2        | DV-40     | 給気 送風機形式600DC 風量32000m3/h 電動機型式TIKK-DBK21 出力15.0kW<br>還気 送風機形式450DC 風量32000m3/h 電動機型式TIKK-DBK21 出力15.0kW | 新晃工業(株)      |                  |
| 空調機（1階ホール）                                | 1F       | 1  | AC-3        | DV-25     | 給気 送風機形式600DC 風量21000m3/h 電動機型式IKK-DBK21 出力11.0kW<br>還気 送風機形式450DC 風量13500m3/h 電動機型式IKK-DBK21 出力5.5kW    | 新晃工業(株)      | 故障の為運転休止         |
| 空調機（2階ホール）                                | 1F       | 1  | AC-4        | DV-17     | 送風 送風機形式500DC 風量14500m3/h 電動機型式IKK-DBK21 出力7.5kW<br>還気 送風機形式450DC 風量10000m3/h 電動機型式IKK-DBK21 出力5.5kW     | 新晃工業(株)      |                  |
| 空調機（第1武道場）                                | M2       | 1  | AC-5        | AJ150-EH  | 給気 送風機形式350DC 風量9000m3/h 電動機型式IK-DBK21 出力3.7kW<br>還気 送風機形式350DC 風量9000m3/h 電動機型式IK-DBK21 出力3.7kW         | 新晃工業(株)      |                  |
| 空調機（第2武道場）                                | M2       | 1  | AC-6        | AJ150-EH  | 給気 送風機形式350DC 風量8000m3/h 電動機型式IK-DBK21 出力3.7kW<br>還気 送風機形式350DC 風量8000m3/h 電動機型式IK-DBK21 出力2.2kW         | 新晃工業(株)      |                  |
| 空調機（第2・第3体育室）                             | 3F<br>RF | 1  | AC-7        | KV-21     | 給気 送風機形式500DC 風量17500m3/ 電動機型式IKK-FBK8 出力11.0kW<br>還気 送風機形式500DC 風量17500m3/h電動機型式IKK-DBK21 出力7.5kW       | 新晃工業(株)      |                  |
| 空調機（トレーニング室）                              | 3F<br>RF | 1  | AC-8        | KV-10     | 給気 送風機形式350DC 風量8700m3/h 電動機型式IKK-FBK8 出力5.5kW<br>還気 送風機形式350CD 風量8700m3/h 電動機型式IKK-DBK21 出力5.5kW        | 新晃工業(株)      |                  |
| 外調機（1階更衣室）                                | 1F       | 1  | AC-9        | AJ 50-A0  | 給気 送風機形式250-D170 風量3000m3/h 電動機型式IK-DCKK8 出力1.5kW                                                        | 新晃工業(株)      |                  |
| 外調機（2階更衣室）                                | 3F       | 1  | AC-10       | AJ 50-A0  | 給気 送風機形式250-D170 風量3000m3/h 電動機型式IK-DCKK8 出力1.5kW                                                        | 新晃工業(株)      |                  |
| 外調機（3階フロア）                                | 3F       | 1  | AC-11       | AJ 40-A0  | 給気 送風機形式230-D150 風量2000m3/h 電動機型式IK-DCKK8 出力0.75kW                                                       | 新晃工業(株)      |                  |
| 空調機（2階軽食コーナー）                             | 2F       | 1  | AC-12       | CH-60     | 給気 送風機形式230-D150 風量2300m3/h 電動機型式IK-DCKK8 出力0.75kW                                                       | 新晃工業(株)      |                  |
| 空調機（第1体育室床下）                              | 1F       | 1  | AC-13       | AJ 80-MX  | 給気 送風機形式250DB 風量4000m3/h 電動機型式IK-DCKK8 出力1.5kW                                                           | 新晃工業(株)      |                  |
| 1 階系統GHP(ガスヒートポンプエアコン)<br>(事務室・体育団体室・休憩室) | 3F<br>RF | 1  | GAC-1       | YNZP355K1 | 冷房能力35.5kW 暖房能力40.0kW ガス種 都市ガス13A・12A用<br>冷媒種R410A 冷媒封入量13.1kg                                           | ヤンマーディーゼル(株) | 2019.02設備更新      |
| 2 階・3 階系統GHP<br>(2Fプール監視室・3F談話室)          | 3F<br>RF | 1  | GAC-2       | YNM140C2  | 冷房能力14.0kW 暖房能力20.0kW ガス種 都市ガス13A・12A用<br>冷媒種R22 冷媒封入量6.0kg                                              | ヤンマーディーゼル(株) | R5途中からリース対応済     |

空調設備2/4

| 機器名称                              | 設置       | 台数          | 機器番号<br>系統名             | 形式・型番等                        | 規格等                                                                                                                                                     | メーカー         | 備考<br>(直近の修繕対応等)         |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 3階系統GHP<br>(会議室・研修室)              | 3F<br>RF | 1           | GAC-3                   | YNZ355D2                      | 冷房能力35.5kW 暖房能力45.0kW ガス種 都市ガス13A・12A用<br>冷媒種R22 冷媒封入量20.0kg                                                                                            | ヤンマーディーセル(株) |                          |
| 中央監視室・清掃員控室EHP                    | 1F       | 1           | BAC-01                  | PUSY-J80M-A                   | 冷房能力8.0kW・消費電力3.63kW 暖房能力9.0kW・消費電力3.53kW                                                                                                               | 三菱電機(株)      | R7中に修繕予定                 |
| 厨房EHP(電気ヒートポンプエアコン)               | 3F       | 1           | RAC-02                  | PLH-J56SPA8G8                 | 冷房能力5.0kW・消費電力2.05kW 暖房能力5.6kW・消費電力1.96kW                                                                                                               | 三菱電機(株)      |                          |
| 厨房休憩室EHP                          | 3F       | 1           | RAC-01                  | MLZ-2817S                     | 冷房能力2.8kW・消費電力705W 暖房能力4.0kW・消費電力1010W                                                                                                                  | 三菱電機(株)      |                          |
| 1階東側ファンコイル<br>(ねころび室ファミスポ・巡視員室)   | 1F       | 1<br>3      | FCU-2<br>FCU-5          | CP-300B<br>SCR-600PB          | 冷房能力1970kcal/h 暖房能力2880kcal/h 水量7.5L/min 風量480CMH<br>冷房能力3090kcal/h 暖房能力5760kcal/h 水量15L/min 風量960CMH                                                   | 新晃工業(株)      | 巡視員控室                    |
| 1階北側ファンコイル<br>(放送室・第1, 2控室)       | 1F       | 6           | FCU-3                   | CP-400B                       | 冷房能力2630kcal/h 暖房能力3830kcal/h 水量10L/min 風量640CMH                                                                                                        | 新晃工業(株)      |                          |
| 1階西側ファンコイル<br>(1F男女更衣室・男女身障者更衣室)  | 1F       | 2<br>2<br>2 | FCU-1<br>FCU-3<br>FCU-4 | CP-200B<br>CP-400B<br>CP-600B | 冷房能力1310kcal/h 暖房能力1930kcal/h 水量5L/min 風量320CMH<br>冷房能力2630kcal/h 暖房能力3830kcal/h 水量10L/min 風量640CMH<br>冷房能力3090kcal/h 暖房能力5760kcal/h 水量15L/min 風量960CMH | 新晃工業(株)      | 身障者更衣室<br>男子更衣室<br>女子更衣室 |
| 2階南側ファンコイル<br>(2Fプール男子・女子・身障者更衣室) | 2F       | 1<br>4      | FCU-1<br>FCU-2          | CP-200B<br>CP-300B            | 冷房能力1310kcal/h 暖房能力1930kcal/h 水量5L/min 風量320CMH<br>冷房能力1970kcal/h 暖房能力2880kcal/h 水量7.5L/min 風量480CMH                                                    | 新晃工業(株)      | 身障者更衣室<br>男女更衣室          |
| 2階北側ファンコイル<br>(2Fストレッチルーム)        | 2F       | 3           | FCU-5                   | SCR-600PB                     | 冷房能力3090kcal/h 暖房能力5760kcal/h 水量15L/min 風量960CMH                                                                                                        | 新晃工業(株)      |                          |
| 3階ファンコイル(3Fホール)                   | 3F       | 1           | FCU-4                   | CP-600B                       | 冷房能力3090kcal/h 暖房能力5760kcal/h 水量15L/min 風量960CMH                                                                                                        | 新晃工業(株)      |                          |
| 温水ヒーター(プール窓側)                     | 2F       | 5           | C-1                     | C-28-4                        | コンペクタ(床置)型 暖房能力1830kcal/h 温水量3.1lit/min                                                                                                                 | ピーエス暖房機(株)   | 故障の為運転休止                 |
| 温水ヒーター(プール壁側)                     | 2F       | 2           | C-2                     | C42-2/AB                      | パネル(壁付)型 暖房能力3350kcal/h 温水量5.6lit/min                                                                                                                   | ピーエス暖房機(株)   | 故障の為運転休止                 |
| 温水ヒーター(選手控席下)                     | 2F       | 22          | C-3                     | C14                           | コンペクタ(床置)型 暖房能力790kcal/h 温水量2.7lit/min                                                                                                                  | ピーエス暖房機(株)   |                          |
| 温水ヒーター(身障者席)                      | 2F       | 2           | C-4                     | C21/1                         | コンペクタ(床置)型 暖房能力870kcal/h 温水量3.0lit/min                                                                                                                  | ピーエス暖房機(株)   |                          |
| 1階遠赤外線放射暖房設備                      | 1F<br>1F | 5<br>2      | GH-1<br>GH-2            | GVCH-17UP3-45<br>GVCH-17S3-45 | 暖房入力19.8kW・出力16.9kW 燃料消費量1.55m3/h(13A)動力100V150W<br>暖房入力19.8kW・出力16.9kW 燃料消費量1.55m3/h(13A)動力100V220W                                                    | 日精オーバル(株)    |                          |
| 2階遠赤外線放射暖房設備                      | 2F       | 1           | GH-1                    | GVSWP-17S6-17                 | 暖房入力19.2kW 燃料消費量1.5m3/h(13A)動力100V150W                                                                                                                  | 日精オーバル(株)    | 採暖室<br>R5ガス配管修繕済         |
| 冷温水一次ヘッダー(往)                      | 1F       | 1           | H-1                     | -                             | 容量142ℓ 設計圧力10kg/cm2                                                                                                                                     | 日本興機(株)      |                          |
| 冷温水一次ヘッダー(還)                      | 1F       | 1           | H-2                     | -                             | 容量170ℓ 設計圧力10kg/cm2                                                                                                                                     | 日本興機(株)      |                          |
| 冷温水二次ヘッダー(往)                      | 1F       | 1           | H-3                     | -                             | 容量167ℓ 設計圧力10kg/cm2                                                                                                                                     | 日本興機(株)      |                          |
| 冷温水二次ヘッダー(還)                      | 1F       | 1           | H-4                     | -                             | 容量167ℓ 設計圧力10kg/cm2                                                                                                                                     | 日本興機(株)      |                          |

### 空調設備3/4

| 機器名称             | 設置 | 台数 | 機器番号<br>系統名 | 形式・型番等     | 規格等                                | メーカー    | 備考<br>(直近の修繕対応等) |
|------------------|----|----|-------------|------------|------------------------------------|---------|------------------|
| 送風機(1F機械室)       | 1F | 2  | F-1-1・2     | MFU#2504-4 | 風量6000CMH 静圧17mmAq 出力1.5kW 電源200V  | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(機械室)         | 1F | 2  | F-2-1・2     | MFU#2504-4 | 風量6000CMH 静圧18mmAq 出力1.5kW 電源200V  | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 送風機(熱源機械室)       | 1F | 1  | F-3         | MFU#2504-4 | 風量5100CMH 静圧14mmAq 出力1.5kW 電源200V  | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(熱源機械室)       | 1F | 1  | F-4         | MFU#2504-4 | 風量5100CMH 静圧14mmAq 出力1.5kW 電源200V  | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(第1体育室床下)     | 1F | 1  | F-6         | MFU#2504-4 | 風量4000CMH 静圧17mmAq 出力0.75kW 電源200V | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 送風機(第1体育室器具庫1)   | 1F | 1  | F-7         | MFU#1501-1 | 風量1600CMH 静圧14mmAq 出力0.4kW 電源200V  | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(第1体育室器具庫1)   | 1F | 1  | F-8         | MFU#1501-1 | 風量1600CMH 静圧14mmAq 出力0.4kW 電源200V  | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 送風機(第1体育室器具庫2)   | 1F | 1  | F-9         | MFU#2001-1 | 風量2000CMH 静圧14mmAq 出力0.4kW 電源200V  | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(第1体育室器具庫2)   | 1F | 1  | F-10        | MFU#2001-1 | 風量2000CMH 静圧15mmAq 出力0.4kW 電源200V  | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(男子便所)        | 1F | 1  | F-11        | MFU#1501-1 | 風量1400CMH 静圧17mmAq 出力0.4kW 電源200V  | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(女子・身障者便所)    | 1F | 1  | F-12        | MFU#1501-1 | 風量1400CMH 静圧15mmAq 出力0.4kW 電源200V  | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(男子更衣室)       | 1F | 1  | F-13        | NMU#122-7  | 風量750CMH 静圧17mmAq 出力0.4kW 電源200V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(女子更衣室)       | 1F | 1  | F-14        | NMU#122-7  | 風量900CMH 静圧17mmAq 出力0.4kW 電源200V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(男子シャワー室)     | 1F | 1  | F-15        | NM#1-1     | 風量600CMH 静圧16mmAq 出力0.2kW 電源200V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(女子シャワー室)     | 1F | 1  | F-16        | NM#1-1     | 風量800CMH 静圧17mmAq 出力0.2kW 電源200V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(男・女・身障者更衣室)  | 1F | 1  | F-17        | NM#1-1     | 風量400CMH 静圧19mmAq 出力0.2kW 電源200V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(給湯室)         | 1F | 1  | F-18        | NMU#121-7  | 風量200CMH 静圧15mmAq 出力0.2kW 電源100V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(更衣室)         | 1F | 1  | F-19        | NMU#121-7  | 風量300CMH 静圧15mmAq 出力0.2kW 電源100V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(巡視員室)        | 1F | 1  | F-20        | NMU#121-7  | 風量200CMH 静圧15mmAq 出力0.2kW 電源100V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(自販機コーナー)     | 1F | 1  | F-21        | NMU#121-7  | 風量200CMH 静圧17mmAq 出力0.2kW 電源100V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(器具庫3)        | 1F | 1  | F-27        | NMU#121-7  | 風量300CMH 静圧17mmAq 出力0.2kW 電源100V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(器具庫4)        | 1F | 1  | F-28        | NMU#121-7  | 風量450CMH 静圧19mmAq 出力0.2kW 電源100V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(プール男子・身障更衣室) | 2F | 1  | F-29        | NMU#122-7  | 風量800CMH 静圧17mmAq 出力0.4kW 電源200V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(プール女子更衣室)    | 2F | 1  | F-30        | NMU#121-7  | 風量700CMH 静圧15mmAq 出力0.2kW 電源200V   | ミツヤ送風機㈱ | R2.09修繕済         |
| 排風機(プール男子シャワー室)  | 2F | 1  | F-31        | MF#1-1     | 風量500CMH 静圧17mmAq 出力0.2kW 電源200V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(プール女子シャワー室)  | 2F | 1  | F-32        | MF#1-1     | 風量500CMH 静圧15mmAq 出力0.2kW 電源200V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(プール男女・身障者便所) | 2F | 1  | F-33        | MFU#1201-1 | 風量1100CMH 静圧17mmAq 出力0.75kW 電源200V | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(プール身障者シャワー室) | 2F | 1  | F-34        | MF#1-1     | 風量250CMH 静圧15mmAq 出力0.2kW 電源200V   | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(男子・身障者便所)    | 2F | 1  | F-35        | MFU#1201-1 | 風量1200CMH 静圧14mmAq 出力0.75kW 電源200V | ミツヤ送風機㈱ |                  |
| 排風機(女子便所)        | 2F | 1  | F-36        | MFU#1501-1 | 風量1500CMH 静圧15mmAq 出力0.4kW 電源200V  | ミツヤ送風機㈱ |                  |

空調設備4/4

| 機器名称                          | 設置 | 台数 | 機器番号<br>系統名  | 形式・型番等         | 規格等                                                                      | メーカー    | 備考<br>(直近の修繕対応等) |
|-------------------------------|----|----|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 排風機(採暖室)                      | 2F | 1  | F-39         | MF#1-1         | 風量350CMH 静圧12mmAq 出力0.2kW 電源200V                                         | ミツヤ送風機株 |                  |
| 排風機(タンク室)                     | 2F | 1  | F-40         | NMU#102-7      | 風量300CMH 静圧11mmAq 出力0.2kW 電源200V                                         | ミツヤ送風機株 |                  |
| 排風機(厨房)                       | 2F | 1  | F-41         | NM#11/4-1      | 風量1500CMH 静圧16mmAq 出力0.75kW 電源200V                                       | ミツヤ送風機株 |                  |
| 排風機(軽食コーナー)                   | 2F | 1  | F-42         | NMU#122-7      | 風量550CMH 静圧19mmAq 出力0.4kW 電源100V                                         | ミツヤ送風機株 |                  |
| 排風機(倉庫5)                      | 3F | 1  | F-47         | NMU#102-7      | 風量41000CMH 静圧76mmAq 出力22kW 電源200V                                        | ミツヤ送風機株 |                  |
| 排風機(男子・身障者便所)                 | 3F | 1  | F-48         | NMU#122-7      | 風量950CMH 静圧15mmAq 出力04kW 電源200V                                          | ミツヤ送風機株 |                  |
| 排風機(女子便所)                     | 3F | 1  | F-49         | NMU#122-7      | 風量750CMH 静圧15mmAq 出力0.4kW 電源200V                                         | ミツヤ送風機株 |                  |
| 排風機(3階ホール)                    | 3F | 1  | F-52         | NMU#121-7      | 風量350CMH 静圧15mmAq 出力0.2kW 電源200V                                         | ミツヤ送風機株 |                  |
| 排風機(プール小屋)                    | 3F | 1  | F-53         | MF#1-2         | 風量2600CMH 静圧15mmAq 出力0.75kW 電源200V                                       | ミツヤ送風機株 |                  |
| EV機械室送風機                      | RF | 2  | VF-1<br>VF-2 | 有圧扇吸気型         | 風量1000m3/h 静圧5mmAq 出力0.05kW 電源200V                                       |         |                  |
| 第1体育室暖房送風機<br>(ディリベントファンユニット) | 2F | 2  | FD-1<br>FD-2 | DPAC-370-50-FS | 風量4320CMH 静圧160mmAq 出力3.7kW 電源200V<br>風量4320CMH 静圧160mmAq 出力3.7kW 電源200V | 日本フレクト株 |                  |

※「備考」欄には令和6年度の点検状況等を記載  
※標記の内容に関して現況と異なる場合は現況優先

# 衛生設備1/2

| 機器名称             | 設置場所 | 台数 | 機器番号<br>系統名              | 形式・品番等                             | 規格等                                                                                  | メーカー        | 備考<br>(直近の修繕対応等) |
|------------------|------|----|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 温水器              | 1F   | 2  | B-1 No. 1<br>B-1 No. 2   | SV-N6503G-3                        | ヒーター出力650000kcal/h 最高使用水頭 暖房50m 給湯50m 循環50m                                          | 昭和鉄工(株)     |                  |
| 給湯循環ポンプ          | 1F   | 2  | PP-5                     | SLP2-25-5.15                       | ポンプ 口径25mm 吐出し量0.02～0.07m3/min<br>全揚程9.1～4.8m 電動機出力0.4kW                             | テラル(株)      |                  |
| 給湯加熱ポンプ          | 1F   | 2  | PP-4-1<br>PP-4-2         | SVM04-51.5                         | ポンプ 口径40mm 吐出し量0.085～0.166m3/min<br>全揚程36.1～22.1m 電動機出力1.5kW                         | テラル(株)      |                  |
| プール昇温ポンプ         | 1F   | 1  | PP-3                     | SJ4-80×<br>65J57.5-e               | ポンプ 口径80×65mm 吐出し量0.40～1.25m3/min<br>全揚程30.7～24.4m 電動機出力7.5kW                        | テラル(株)      | 2019.09設備更新      |
| 上水加圧給水装置         | 1F   | 1  | PP-1                     | 80VFP-M50-5-2-5<br>A3894601 VC9294 | 吸込管50mm 吐出し管65mm 吐出し量0.53m3/min 全揚程54m<br>推定末端揚程49m3/min                             | (株)川本製作所    | 2019.02設備更新      |
| 雑用水加圧給水装置        | 1F   | 2  | PP-2                     | 80VFP-M50-5-2-<br>53.7W            | 吸込口径50mm 吐出口径80mm 給水量500ℓ/min 給水圧力3.5kgf/cm2<br>電動機出力3.7kW                           | (株)テラルキョクトウ | 2020.02設備更新      |
| 貯湯槽              | 1F   | 2  | ST-1 No. 1<br>ST-1 No. 2 | 製造番号98014-<br>1・2                  | 容量6000ℓ 設計圧力5kg/cm2 検査圧力7.5kg/cm2                                                    | 日本興機(株)     | R2.11漏水補修        |
| 真空ガラス管型集熱器(ソーラー) | 3F   | 1  | SC-1                     | AV-183-L(22台)<br>AV-183-R(23台)     | 集熱板傾斜角度左20度 有効集熱面積1.82㎡ 最高使用圧力5.0kg/cm2G<br>集熱板傾斜角度右20度 有効集熱面積1.82㎡ 最高使用圧力5.0kg/cm2G | 京セラ(株)      |                  |
| 熱交ポンプ(ソーラー)      | 1F   | 1  | SP-2                     | 32LPS 5.4E                         | ポンプ口径32mm 吐出し量20～150ℓ/min 全揚程16.2～9.3m 電動機出力0.4kW                                    | (株)荏原製作所    |                  |
| 集熱ポンプ(ソーラー)      | 1F   | 1  | SP-1                     | 40×32FSS2G<br>52.2                 | ポンプ口径40×32mm 吐出し量140ℓ/min 全揚程30m 電動機出力2.2kW                                          | (株)荏原製作所    |                  |
| 落水槽(ソーラー)        | 1F   | 1  | BT-1                     | ステンレス<br>パネルタンク                    | 容量2.25m3                                                                             | (株)ベルテクノ    |                  |
| プレート式熱交換器        | 1F   | 1  | HEX                      | H17-MGS10                          | 最高使用圧力 1次側3.0kgf/cm2 2次側3.0kgf/cm2<br>水圧試験圧力 1次側4.5kgf/cm2 2次側4.5kgf/cm2             | (株)ベルテクノ    |                  |
| 上水受水槽            | 1F   | 1  | T-1                      | SHT-10                             | FRP製パネルタンク 呼称容量36.7m3 形状寸法(mm)3500×3500×3000H                                        | (株)ブリヂストン   |                  |
| 還水槽              | 1F   | 1  | TR                       | SHT-10                             | FRP製パネルタンク 呼称容量36.0m3 形状寸法(mm)3000×4000×3000H                                        | (株)ブリヂストン   |                  |
| 中水受水槽            | 1F   | 1  | T-2                      | SHT-10                             | FRP製パネルタンク 呼称容量26.2m3 形状寸法(mm)2500×3500×3000H                                        | (株)ブリヂストン   |                  |

衛生設備2/2

|            |    |   |       |          |                                                                        |           |          |
|------------|----|---|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| プール副受水槽    | 1F | 1 | T-3   | -        | FRP製パネルタンク 呼称容量2.0m3 形状寸法(mm)1000×1000×2000H                           | (株)ブリヂストン | 定水位弁等の故障 |
| 給湯用膨張タンク   | 1F | 1 | ET-1  | EX-800LS | 最高使用圧力8.0kg/cm2G 水圧試験圧力12.0kg/cm2G 最高使用温度95℃<br>全容積800L 封入圧力3.0kg/cm2G | 日立機材(株)   | 第二種圧力容器  |
| プールろ過膨張タンク | 1F | 1 | ET-2  | AX-42V   | 最高使用圧力6.0kg/cm2G 水圧試験圧力9.0kg/cm2G 最高使用温度95℃<br>全容積67L 封入圧力1.5kg/cm2G   | 日立機材(株)   | 第二種圧力容器  |
| 冷温水膨張タンク   | 1F | 1 | EXT-1 | EX-300L  | 最高使用圧力8.0kg/cm2G 水圧試験圧力12.0kg/cm2G 最高使用温度95℃<br>全容積300L 封入圧力2.5kg/cm2G | 日立機材(株)   | 第二種圧力容器  |
| プール暖房膨張タンク | 1F | 1 | EXT-2 | EX-80    | タンク容量39.0ℓ 許容有効容量39.0ℓ 最大使用受水量23.0ℓ<br>最大使用圧力5kg/cm2 最大使用温度95℃         | 日立機材(株)   |          |

※「備考」欄には令和6年度の点検状況等を記載  
※標記の内容に関して現況と異なる場合は現況優先

電気設備1/2

| 機器名称          | 設置場所     | 台数 | 機器番号<br>系統名             | 形式・品番等                  | 規格等                                                                                                       | メーカー            | 備考<br>(直近の修繕対応等)      |
|---------------|----------|----|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| キュービクル式高圧受電設備 | 3F<br>RF | 1  | -                       | CB                      | 受電形式3Φ3W 6.6KV 定格周波数50HZ 受電設備容量850KVA<br>定格遮断電流12.5KA 周囲温度最低-20℃最高+40℃                                    | 明工産業(株)         |                       |
| 自家発電装置        | 3F<br>RF | 1  | -                       | ZXN175                  | 発電機(E-AF) 定格出力150kVA 定格電圧200V 周波数50Hz 力率0.8<br>エンジン(PE6T05)出力210PS 総排気量11.67(L) BT容量24V-MSE150Ah燃料タンク120ℓ | (株)明電舎          |                       |
| 中央監視装置・自動制御機器 | 1F       | -  | -                       | -                       |                                                                                                           | ジョンソンコントロールズ(株) | H23.11一部改修            |
| 自動ドア(正面玄関)    | 1F       | 2  | 内00146271<br>外00146272  | SOV-R200                |                                                                                                           | 寺岡オートドアシステム(株)  | 令和7年度中にプール採暖室ドアは手動に切替 |
| 自動ドア(プール採暖室)  | 1F       | 2  | 右00146273<br>左00146274  | 100KLCM                 |                                                                                                           |                 |                       |
| エレベーター        | RF       | 1  | EV                      | P-11-C060, 3stops       | 電動機5.5kW 定格速度60m/min 積載量750kg 定員11人                                                                       | (株)日立ビルシステム     |                       |
| 電話設備          | 1F       | -  | -                       | -                       | NTT MULTI BUSINESS SYSTEM α IX                                                                            | NTT東日本(株)       |                       |
| 第1体育室照明       | 1F       | 26 | YC610SX YB16804 YK36110 | 管球 MF700L/BUSC/N 数量26本  |                                                                                                           | 松下電工(株)         |                       |
|               |          | 4  | YC410SX YB16804 YK34110 | 管球 MF400L/BUSC/n 数量4本   |                                                                                                           |                 |                       |
|               |          | 35 | YC410SX YB16804 YK34110 | 管球 NH360F・L/M 数量35本     |                                                                                                           |                 |                       |
|               |          | 7  | YC410SX YB16804 YK34110 | 管球 NH220F・L/M 数量7本      |                                                                                                           |                 |                       |
|               |          | 9  | YB16115                 | 管球 MF700L/BUSC-A/N 数量9本 |                                                                                                           |                 |                       |
|               |          | 2  | YB14115                 | 管球 MF400L/BU-P 数量2本     |                                                                                                           |                 |                       |
| 第2体育室照明       | 2F       | 24 | NFF54136                |                         | 管球 FPL55EX-N 数量96本                                                                                        | 松下電工(株)         |                       |
| 第3体育室照明       | 2F       | 30 | NFF54136                |                         | 管球 FPL55EX-N 数量120本                                                                                       | 松下電工(株)         |                       |
| トレーニング室照明     | 1F       | 22 | NFF53164                |                         | 管球 FPL55EX-N 数量88本                                                                                        | 松下電工(株)         |                       |

電気設備2/2

|         |    |     |                   |                      |         |  |
|---------|----|-----|-------------------|----------------------|---------|--|
| 第1武道場照明 | 1F | 175 | FHA41030          | 管球 FHF32EX-N 数量175本  | 松下電工(株) |  |
| 第2武道場照明 | 1F | 175 | FHA41030          | 管球 FHF32EX-N 数量175本  | 松下電工(株) |  |
| プール照明   | 2F | 26  | YAH56586 広角型      | 管球 M700BH-SC 数量26本   | 松下電工(株) |  |
|         |    | 6   | YHA56586 広角型      | 管球 JD110V250W/E 数量6本 |         |  |
| 第1会議室   | 3F | 15  | FHF42776 FHA42776 | 管球 FHF32EX-N 数量30本   | 松下電工(株) |  |
| 第2会議室   | 3F | 16  | FHF42776 FHA42776 | 管球 FHF32EX-N 数量32本   | 松下電工(株) |  |
| 研修室     | 3F | 1   | NFH43507          | 管球 FHF32EX-N 数量10本   | 松下電工(株) |  |
| 1階事務室   | 1F | 18  | FHA42776 FHF42776 | 管球 FHF32EX-N 数量36本   | 松下電工(株) |  |

※「備考」欄には令和6年度の点検状況等を記載  
※標記の内容に関して現況と異なる場合は現況優先

プール設備1/1

| 機器名称           | 設置場所 | 台数 | 機器番号<br>系統名 | 形式・品番等          | 規格等                                                                                 | メーカー        | 備考<br>(直近の修繕対応等) |
|----------------|------|----|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| TS式プール水処理装置制御盤 | 1F   | 1  | NP-1        | -               | 定格電圧AC200V 3Φ 50Hz 製造番号8-224(1998.12製造)                                             | 東西化学産業(株)   |                  |
| プール水質監視装置      | 1F   | 1  | PWS         | -               | PH指示調節計：測定範囲0.00～14.00pH<br>ORP指示調節計：測定範囲±1500.0mV 残留塩素濃度計(TCL-205L)                | 東西化学産業(株)   |                  |
| TS式自動型循環ろ過装置   | 1F   | 1  | FU          | APF-150P-B      | 処理水量150m3/h ろ剂量2550L                                                                | 東西電工(株)     |                  |
| ろ過ポンプ          | 1F   | 1  | FWP         | 125×100FSS4K518 | ポンプ口径125×100mm 吐出し量2500ℓ/min 全揚程26m 電動機出力18.5kW                                     | ㈱荏原製作所      |                  |
| 還水ポンプ          | 1F   | 1  | RWP         | 30×65FSS4G51.5  | ポンプ口径30×65mm 吐出し量667ℓ/min 全揚程6m 電動機出力1.5kW                                          | ㈱荏原製作所      |                  |
| 集毛器            | 1F   | 1  | HC-1        | DHC-3010 N      | 最高使用圧力4kgf/cm2                                                                      | 東西化学産業(株)   |                  |
| 集毛器            | 1F   | 1  | HC-2        | DHC-4520 N      | 最高使用圧力3kgf/cm2                                                                      | 東西化学産業(株)   |                  |
| オゾン発生装置        | 1F   | 1  | OZ          | SPA-35A         | オゾン処理水量10m3/h オゾン発生量28g/h 発生オゾン濃度58.4g/Nm3<br>オゾンガス流量8Ni/min セル圧力0.08Mpa            | 住友精密工業(株)   | 故障の為運転休止         |
| コンプレッサー        | 1F   | 1  | AC          | 0.4LE-8T        | 出力：0.45kW 運転方式：圧力開閉式 最高圧力：0.8Mpa<br>吐出空気量：42/49/Lmin 空気タンク容量：30L                    | ㈱日立産機       |                  |
| プレート熱交換器       | 1F   | 1  | HEX         | K34-M0          | 伝熱面積7.82㎡ 設計温度高温側90℃・低温側90℃ 設計圧力高温側6kg/cm2G・低温側6kg/cm2G 試験圧力高温側9kg/cm2G・低温側9kg/cm2G | ゼンシン(株)     |                  |
| 凝集剤注入装置        | 1F   | 1  | NU-1        | TS-09-VC        | 能力9mℓ/min 最高圧力0.7Mpa ストローク1～180spm 消費電力10W 電流0.8A                                   | 東西化学産業(株)   |                  |
| PH調整剤注入装置      | 1F   | 1  | NU-2        | TS-21F-VC       | 能力130mℓ/min 最高圧力0.7Mpa ストローク1～360spm 消費電力24W 電流1.2A                                 | 東西化学産業(株)   |                  |
| 殺菌剤注入装置        | 1F   | 1  | NU-3        | TS-21F-NAE      | 能力110mℓ/min 最高圧力 0.5Mpa ストローク1～360spm 消費電力24W 電流1.2A                                | 東西化学産業(株)   |                  |
| プール可動屋根        | RF   | 1  | -           | -               |                                                                                     | 横河システム建築(株) |                  |
| プール可動床         | 2F   | 1  | -           | -               |                                                                                     | ㈱石森製作所      |                  |

※「備考」欄には令和6年度の点検状況等を記載  
※標記の内容に関して現況と異なる場合は現況優先

消防・防火・建築設備1/1

| 機器名称             | 設置場所     | 台数  | 機器番号<br>系統名                                                                                                                                                                                  | 形式・品番等                                                    | 規格等                                                                                         | メーカー                 | 備考<br>(直近の修繕対応等) |
|------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| GR型受信機382アドレス自立型 | 1F       | 1   | RX500                                                                                                                                                                                        | 受第10～56号<br>HBS516                                        | 回線数：自火報254回線ガス128回線 電源：交流100V 使用温度範囲：0℃～40℃<br>交渉蓄積時間：60秒 熱感知器：10秒・煙感知器：60秒・煙感知器(アドレス付)：50秒 | 沖電気防災(株)             |                  |
| 緊急ガス遮断弁起動操作器     | 1F       | 1   | -                                                                                                                                                                                            | ESV-C2F1-H                                                | ガス遮断弁数：2 主電源：100V 予備電源：ニッケルカドミウム電池 回路電圧<br>緊急遮断弁回路DC24V 内部回路DC12V 接続機器：緊急遮断弁2台 感震器1台        | ホーチキ(株)              |                  |
| 非常用放送設備          | 1F       | 1   | -                                                                                                                                                                                            | EM-E518VD                                                 |                                                                                             | 日本ビクター(株)            |                  |
| 屋内消火栓ポンプ         | 1F       | 1   | 制御盤<br>ポンプ                                                                                                                                                                                   | 3C-KN<br>MKF654-55.5A                                     | ポンプ 口径65mm 吐出し量300ℓ/min全揚程60m<br>電動機形式IKK-DBK21 電動機出力5.5kW                                  | (株)テラルキョクトウ          |                  |
| 排煙機              | 3F       | 1   | SMF-01                                                                                                                                                                                       | APE#1120-1M                                               | 風量41000CMH 静圧76mmAq 出力22kW ※排煙口6 手動開放装置6                                                    | ミツヤ送風機(株)            |                  |
|                  | RF       | 1   | SMF-02                                                                                                                                                                                       | APE#1000-3M                                               | 風量25000CMH 静圧60mmAq 出力15kW ※排煙口4 手動開放装置4                                                    |                      |                  |
| 消火用補助水槽          | R<br>F   | 1   | FT-1                                                                                                                                                                                         | SHT-15                                                    | FRP製パネルタンク 呼称容量1m3 形状寸法(mm)1000×1000×1000H                                                  | (株)ブリヂストン            |                  |
| 消火栓(P型1級発信機)     | 各階       | 14  | 1階-6台 2階-5台 3階-2台 屋上-1台P型1級発信機 受第26～24号 日本ドライケミカル(株)                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                             | 消火栓機工(株)             |                  |
| 感知器              | 各階       | 221 | 光電式スポット型煙感知器<br>熱アナログ式スポット型感知                                                                                                                                                                | 1階-103台 2階-49台 3階-23台 屋上-3 階段2F-1台<br>1階-19台 2階-17台 3階-6台 |                                                                                             | 日本ドライケミカル(株)(沖電気防災)  |                  |
| ガス漏れ検知器          | 1F       | 2   | 熱源機械室                                                                                                                                                                                        | KN-35B                                                    | 1F熱源機械室-2台                                                                                  | 富士電機システムズ(株)         |                  |
|                  | 2F       | 1   | 厨房                                                                                                                                                                                           | GN3VBAC(KN-35D)                                           | 2F厨房-1台                                                                                     |                      |                  |
| 誘導灯(避難口・通路・階段)   | 各階       | 83  | 1F：廊下-中型6台 避難口-B級10台 通路-B級6台<br>2F：避難口-中型2台 避難口-B級12台 廊下-中型1台 通路-B級9台<br>3F：避難口-B級2台 通路-3台 体育館：避難口-B級6台 通路-B級6台 武道場：B級3台<br>A階段(32W×1)4台 B階段(32W×1)2台 D階段(32W×1)1台 E階段(32W×1)4台 F階段(32W×1)3台 |                                                           |                                                                                             | 松下電工(株)              |                  |
| 消火器              | 各階       | 41  | 粉末10型3.0kg-36台 粉末50型20kg-2台 強化液2.0L-3台                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                             | (株)初田製作所<br>宮田工業(株)他 |                  |
| 防火排煙装置(ダンパ)      | 2F<br>3F | 8   | 2F南ホール(点検口内) -1 2Fプール西側DS内 -1 3F機械室 -6                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                             |                      |                  |
| 防火扉(煙感知器連動)      | 各階       | 12  | 1階-11 2階-1                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                             |                      |                  |
| 防火シャッター(煙)感知器連動  | 各階       | 17  | 1階-5 2階-9 3階-3 ※手動起動装置 1階-5 2階-9 3階-3                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                             | 鈴木シャッター工業(株)         |                  |
| 非常用照明器具          | 各階       | 87  | 白熱灯型                                                                                                                                                                                         | 1階-41台 1階体育室-9台 2階-44台 3階-2台                              |                                                                                             | 松下電工(株)              |                  |
|                  |          | 83  | BT内臓型                                                                                                                                                                                        | 1階-33台 2階-17台 3階-33台                                      |                                                                                             |                      |                  |

※「備考」欄には令和6年度の点検状況等を記載  
※標記の内容に関して現況と異なる場合は現況優先